



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
N. 22 del 15 maggio 2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..  
Progetto di impianto idroelettrico sul torrente Ellero in località Rastello, nel Comune di  
Roccaforte Mondovì (potenza inferiore a 1000 kW).  
Proponente: Alessandro Mario BASSO , Via Gasdio n. 6, 12088 - ROCCAFORTE  
MONDOVI'.  
Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.***

**IL DIRIGENTE**

Rif. Pratica 08.13.VER - 2013- 08.09/000022-01

Prot. Generale n. 11693 del 12.02.2013

Premesso che:

- In data 19 febbraio 2013 è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Alessandro Mario BASSO, Via Gasdio n. 6, 12088 - ROCCAFORTE MONDOVI', ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 11693 in data 12.02.2013;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Deposito dal 21 febbraio 2013 all' 8 aprile 2013, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 14549 del 21.02.2013, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso dell'istruttoria, da parte dei predetti soggetti, non risultano pervenute osservazioni o proposte, né -nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto- risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede la variante sostanziale della concessione di derivazione in uso n. 200/bis-Impianto idroelettrico Martinetto, nel Comune di Roccaforte Mondovì. L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Ellero, circa 370 metri a valle del ponte presso la località Rastello. L'area d'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale. Le opere di presa e restituzione ricadono in area di dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata "Ee" del PAI. La derivazione viene effettuata in sponda destra idrografica.

Si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto:

quota di presa	793,75 m s.l.m.
quota restituzione	771,70 m s.l.m.
portata massima derivata	3000 l/s
portata media naturale alla presa	1620 l/s
portata media derivata	830 l/s
portata minima derivata	300 l/s
tratto sotteso	285 m
DMV base adottato	300 l/s
modulazione DMV	tipo B, con 3 gradini: 300 l/s; 400 l/s; 700 l/s
scala di rimonta ittica	presente
Qpai	150 l/S (quota parte DMV base)
tipologia traversa	soglia fissa in calcestruzzo armato
lunghezza condotta forzata	250 m
diametro condotta forzata	1200 mm
volume totale scavi	4600 mc
Superficie totale scavi	2200 mq

salto nominale	21,5 m
lunghezza canale restituzione	14 m
turbina	Kaplan
potenza nominale	175 kW
potenza installata	483 kW
producibilità annua	1187 MWh
monitoraggio	previsto post operam

- In data 30 aprile 2013, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 30 aprile 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

#### DISPONE

1. **DI ASSOGGETTARE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.02.2013 prot. n. 11693, da parte di Alessandro Mario BASSO, Via Gasdio n. 6, 12088 - Roccaforte Mondovì, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che l'attuazione dell'intervento, così come proposto e localizzato, potrà determinare negative ricadute e modificazioni, anche significative, a carico delle componenti ambientali interferite. Infatti, la derivazione proposta, che prevede mediamente la sottrazione di circa il 50 % della portata naturale del torrente per un tratto di circa 285 metri, s'inserirebbe nell'esiguo tratto libero presente tra due impianti già realizzati ed attivi, alla distanza di 420 metri da quello di monte, che sottende circa 6000 metri del torrente Ellero, e a 290 metri da quello di valle, che presenta un tratto sotteso di circa 1100 metri. Si rileva che il torrente Ellero, che sulla base del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po è classificato di rilevante interesse ambientale, nel tratto in questione, si trova -già ante operam- a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, ossia l'obiettivo "*buono*", da mantenere o raggiungere entro il 2016. In tale situazione, sussistono forti dubbi che l'intervento, così come localizzato, possa conseguire un positivo giudizio di compatibilità ambientale, nonché l'autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio.

#### STABILISCE

2. **DI INVIARE** copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

#### DA' ATTO

3. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro Risso

Cuneo, 15.05.2013

**ESTENSORE:**

dott.ssa Francesca SOLERIO  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale