



CI:8.9 2022 / 16.1
N.11075 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
Ufficio Acque

Oggetto: OGGETTO: D. LGS. 387/03 E S.M.I.; D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I.
D.P.G.R. N. 10/R-2003 E S.M.I..

PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO E CONNESSO IMPIANTO PER PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI SUL TORRENTE FIUTRUSA, NEL COMUNE DI PONTECHIANALE. PROPONENTI:

- NET-ENERGY S.R.L., BORGATA CALCHESIO N. 11, 12020 – SAMPEYRE.
- COMUNE DI PONTECHIANALE, FRAZ. MADDALENA N.1, 12020 – PONTECHIANALE.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

DINIEGO ISTANZE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. CN6294 AD USO ENERGETICO E N. CN6295 AD USO PRODUZIONE BENI E SERVIZI.

RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I..

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Vista l'istanza, presentata con prot. ric. n. 11752 del 22.02.2022, dalla Ditta Net-Energy S.r.l., con sede legale in Sampeyre, Borgata Calchesio n. 11, intesa ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e contestuale richiesta di Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., riguardante la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico connesso impianto per produzione di beni e servizi sul Torrente Fiutrusa, nel Comune di Pontechianale.

Vista l'istanza congiunta ex art. 7, comma 4 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., presentata in data 22.02.2022 con prot. n. 11756:

- dalla Ditta Net-Energy S.r.l. intesa ad ottenere la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6294 dal Torrente Fiutrusa nel Comune di Pontechianale ad uso energetico;
- dal Comune di Pontechianale intesa ad ottenere la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6295 dal Torrente Fiutrusa nel Comune di Pontechianale ad uso produzione beni e servizi.

Vista la stretta connessione tra il nuovo impianto idroelettrico e l'impianto per produzione di beni e servizi (impianto di innevamento), il procedimento amministrativo di compatibilità ambientale e rilascio dei titoli connessi è svolto in modo coordinato ed integrato;

Premesso che:

- con nota prot. n. 9556 del 14.02.2022, la Provincia, in ossequio all'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata sul sito web istituzionale, in data 23.02.2022.
- Con Nota Prot. n. 17257 del 21.03.2022 dell'Ufficio Acque, la Provincia di Cuneo ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio delle concessioni a derivare acque pubbliche ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- Con nota prot. n. 22642 del 07.04.2022, la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i. e sospensione dei termini procedurali, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..
- Con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti, la Provincia, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 06.04.2022, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di una nuova centrale idroelettrica collocata sul Torrente Fiutrusa in Comune di Pontechianale e prevede le seguenti opere:
 - la costruzione di una nuova traversa a trappola a tergo del guado esistente;
 - la posa della nuova condotta forzata di diametro 300 mm lungo la mulattiera esistente;
 - la realizzazione della centrale idroelettrica e la sua pista di accesso;
 - la realizzazione delle opere per la connessione ad E-distribuzione.

Dati sintetici dell'impianto

Portata massima 105 l/s

Portata media 65 l/s

Portata minima 10 l/s

Quota di prelievo 1882 m s.l.m.

Quota restituzione 1646 m s.l.m.

Salto nominale medio 235 m

Potenza nominale media annua 149,85 kW

Potenza installata 200 kW

Producibilità media annua 1,1 GWh

Numero e tipo di turbine 1 Pelton

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1043 DEL 21/06/2023.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO, LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 23/06/2023.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Periodo 1/1-31/12

- Con Ordinanza n. 258 del 24.05.2022 (trasmessa con Nota Prot. n. 32864 del 25.05.2022) l'istanza in oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 22 del 01.06.2022.
- In data 25.08.2022 si è svolta la Visita Locale di Istruttoria di cui all'art. 14 del DPGR 29/7/2003, n. 10/R e s.m.i., in modalità telematica.
- Con Nota Prot. n. 52638 del 31.08.2022, l'Ufficio Acque provinciale, in esito alla Visita Locale di Istruttoria di cui sopra, nonché prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., svoltasi il giorno giovedì 25 agosto 2022, ha trasmesso il Verbale Prot. n. 51428 del 25.08.2022 e relativi allegati ed ha fornito debita comunicazione di conclusione della fase procedimentale di propria competenza ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R e s.m.i.
- Con nota prot. n. 56563 del 21.09.2022 si è proceduto pertanto, alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, c.1, L. 241/90 e s.m.i., in data 22.11.2022.
Con la medesima nota si è provveduto altresì ad integrare nel procedimento l'Ente Gestione Aree Protette del Monviso ed il Settore Biodiversità ed Aree Naturali Protette della Regione Piemonte, vista la vicinanza con la ZCS/ZPS IT1 160058 "Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè", al fine di determinare la necessità di presentare o meno la Valutazione di Incidenza. Inoltre è stato richiesto ad ACDA SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, di fornire il proprio parere di competenza per l'eventuale intercettazione della rete acquedottistica da parte della centralina in oggetto.
- Con nota prot. n. 68231 del 18.11.2022, la succitata Conferenza di Servizi è stata rinviata al giorno giovedì 15 dicembre 2022 a fronte del quesito formulato all'Autorità di Bacino del Fiume Po da parte dell'Ufficio Acque della Provincia in merito alla corretta applicazione della Direttiva Derivazioni per casistiche analoghe a quella in oggetto.
- Con Nota Prot. n. 10050 del 13.12.2022 l'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po** ha provveduto a rispondere all'Ufficio provinciale in merito alla succitata questione. Nello specifico *"circa l'interpretazione della casistica REPULSIONE* ottenuta dall'applicazione della Direttiva Derivazioni e delle corrispondenti valutazioni di rischio ALTO* e ALTO ottenute dall'attuazione della Norma Nazionale (...) ha chiarito che appare evidente che il richiamo alla FAQ C12, per il caso di Repulsione, non può consentire il superamento di quanto stabilito dal D.D. n. 29/2017: rimane quindi confermato che per la classe di Rischio Ambientale ALTO e ALTO*...La derivazione non può essere assentita in via ordinaria sia per lo stato di qualità del corpo idrico ELEVATO che per lo stato BUONO" (Allegato n. 1).*
- Nel corso della predetta Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2022, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:

1. **Parere negativo** circa il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6267 ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza di Servizi da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nel Contributo Istruttorio Prot. n. 73698 del 15.12.2022 dell'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo *"competente all'istruttoria delle domande di Concessione di Derivazione"* di Acqua Pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera r) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. che costituisce **parere negativo dell'Autorità Concedente** che è *"competente al rilascio della concessione (...) per l'uso di acqua pubblica"* (art. 4, comma 1, lettera f), e che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 2**) ed a cui si rimanda integralmente per i contenuti e le motivazioni; Nello specifico la Provincia di Cuneo ha espresso il DINIEGO dell'istanza congiunta di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6294 della Ditta NET-ENERGY S.r.l. e n. CN6295 del Comune di PONTECHIANALE, riscontrando relativamente alla componente ACQUA, la non sussistenza dei presupposti per un Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione unica ex D.Lgs. n.387/03 e s.m.i., sulla base

anche del parere di Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui alla Nota Prot. n. 10050 del 13.12.2022 (**Allegato n. 1**).

2. Con nota prot. ric. n. 67607 del 15.11.2022, il **Ministero dello Sviluppo Economico** esprime osservazioni;
 3. Con nota prot. ric. n. 25877 del 26.04.2022, l'**Asl CN1** esprime parere favorevole con prescrizioni;
 4. Con nota prot. ric. n. 38183 del 21.06.2022, il **Comando Militare Esercito Piemonte** esprime nulla contro per gli aspetti operativi e demaniali di competenza;
 5. Con nota prot. ric. n. 52638 del 31.08.2022, l'**Aeronautica Militare** ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione dell'intervento, relativamente ai soli aspetti demaniali;
 6. Con nota prot. ric. n. 66980 del 14.11.2022, la **Regione Piemonte - Settore Difesa del Suolo** comunica di non essere competente;
 7. Con nota prot. ric. n. 72245 del 06.12.2022, la **Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale di Cuneo** esprime parere favorevole con condizioni ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici;
 8. Con nota prot. ric. n. 73746 del 15.12.2022, la **Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale di Cuneo** esprime il proprio parere istruttorio geologico;
 9. Con nota prot. ric. n. 75546 del 23.12.2022, la **Regione Piemonte - Settore tecnico Piemonte Sud** esprime il proprio parere istruttorio in merito all'autorizzazione ex L.R. 45/1989;
 10. Con nota del 02.12.2022, il **Settore provinciale Tutela del Territorio** comunica che nell'area interessata dal progetto in esame non sono previsti scarichi autorizzati di acque reflue, né risultano in corso procedimenti amministrativi afferenti autorizzazioni allo scarico;
 11. Il rappresentante del **Comune di Pontechianale** esprime parere favorevole.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - Nella succitata Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
 - Alla luce di quanto emerso nel corso della predetta riunione sulla base dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA** (nota prot. n. 00114416/2022 del 15.12.2022, ric. con Prot. n. 73904 del 15.12.2022 - **Allegato n. 3**) e dalle risultanze della Conferenze di Servizi, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ente, emerge che non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto di nuovo impianto idroelettrico e connesso impianto per produzione di beni e servizi (innervamento artificiale) sul Torrente Fiutrusa, nel Comune di Pontechianale né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame, nonché per il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6294 ad uso energetico e n. CN6295 ad uso produzione beni e servizi.
 - Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza ha fornito le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso riassunte nel Contributo Istruttorio provinciale Prot. n. 73698 del 15.12.2022 (**Allegato n. 1**), a pag. 17;
 - Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 917 del 09.01.2023, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 15 dicembre 2022, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

- Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione dei procedimenti di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., e di Concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..
- Nei termini stabiliti, in data 19.01.2023 con prot. ric. n. 3214 la Ditta proponente ha presentato osservazioni ai motivi ostativi formulati (**Allegato n. 4**).
- In data 09.02.2023, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione di tali osservazioni invitando i soggetti interessati alla procedura unica ad esprimere eventuali controdeduzioni;
- Con Nota prot. ric. n. 38771 del 19.06.2023 l'avv. Alessandro Paire, in nome e per conto della società Net-Energy S.r.l., in persona dell'amministratore unico sig. Gianfranco Martino, ha formulato diffida alla Provincia per chiedere l'immediata conclusione del procedimento di cui in oggetto, in accoglimento dell'istanza di concessione presentata.

Viste e valutate le succitate osservazioni, questa Autorità competente ritiene di controdedurre come segue:

- circa ogni richiamo al precedente procedimento – non pertinente in quanto concluso definitivamente con Determinazione Dirigenziale n. 976 del 21.05.2021 con cui era stato espresso *“Giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale diniego dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.”* dell'istanza del 19.09.2017 - si dà atto che, con Nota Prot. n. 42664 del 11.07.2022, la Provincia aveva già riscontrato la Nota Prot. n. 42138 del 07.07.2022 dell'Avv. Alessandro PAIRE facendo presente tra l'altro che:
 - *“i pareri espressi nel precedente procedimento non possono essere recepiti “tout court” nel nuovo iter in corso, a meno che gli stessi non vengano espressamente richiamati e/o confermati dagli Enti interessati;*
 - *gli approfondimenti tecnici già effettuati dall'Ufficio Acque, non verranno reiterati, ma aggiornati alla luce dei nuovi dati e riferimenti Normativi e Regolamentari ad oggi esistenti; si rammenta, a titolo di esempio non esaustivo, la Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 di AdBPo che ha aggiornato la Direttiva Derivazioni e la connessa Procedura EU Pilot n. 9722/20/ENVI, la D.C.R. 15.03.2022, n. 200 - 5472 - Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale con cui è stato approvato il PEAR della Regione Piemonte, etc.;*
 - *circa l'uso del Comune di Pontechianale “allo stato consentito solo provvisoriamente”, si precisa che il Comune di Pontechianale ha chiesto un attingimento in previsione della prossima stagione invernale su un altro corpo idrico, assentito con Prot. n. 36676 del 13.06.2022”.*
- in ogni caso un nuovo procedimento va istruito con le Norme ad oggi vigenti, ivi comprese quelle intervenute quindi successivamente all'istruttoria del precedente procedimento e che nello stesso non potevano quindi essere considerate (es. aggiornamento PdGPo - Deliberazione n. 4/2021 del 20.12.2021, Direttiva Derivazioni - Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 del C.I. di AdBPo, Decreto Direttoriale STA n. 29, procedura di infrazione EU Pilot n. 9722/20/ENVI, D.C.R. 15.03.2022, n. 200 - 5472 di approvazione del PEAR della Regione Piemonte, etc.);
- relativamente alle osservazioni di carattere tecnico, risulta dirimente la già citata Nota Prot. n. 10050/2022 del 13.12.2022 dell'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po** che, circa *“l'interpretazione della casistica REPULSIONE** ottenuta dall'applicazione della Direttiva Derivazioni e delle corrispondenti valutazioni di rischio ALTO* ed ALTO ottenute dall'attuazione della Norma Nazionale (Decreto Direttoriale STA n. 29 del 13.02.2017 s.m.i.)”*, ha chiarito che *“appare evidente che il richiamo alla FAQ C12, per il caso di “Repulsione**”, non può consentire il superamento di quanto stabilito dal D.D. n.29/2017: rimane quindi confermato che “... per la classe di Rischio Ambientale ALTO e ALTO* “... La derivazione non può essere assentita in via ordinaria” sia per lo stato qualità del corpo idrico ELEVATO che per lo stato BUONO...”*; pertanto in sintesi, a prescindere da ogni altra osservazione, sul Torrente FIUTRUSA che è in stato di qualità ELEVATO, “La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1043 DEL 21/06/2023.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO, LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 23/06/2023.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006"; nel caso ALTO* (in cui il Proponente ritiene rientri il Progetto con le modifiche proposte) è esclusivamente "ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile" e per "le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale", quindi non applicabile al Progetto proposto; quanto sopra in linea con l'art. 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10bis del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

- funzionario tecnico dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con mail del 31.03.2023, ha inoltre precisato di non "trovare elementi sostanziali di condivisione delle controdeduzioni";
- Infine, poiché l'applicazione della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, secondo le indicazioni dalla stessa fornita, costituisce - per la tipologia di prelievo in esame - espressione del parere vincolante di AdBPo "in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico" ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i., si rileva che tale parere vincolante risulta quindi NEGATIVO per il progetto proposto.

- Per quanto sopra esplicitato questa Autorità competente ritiene che le osservazioni formulate dal proponente non superino i motivi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 15.12.2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il Decreto Presidenziale N. 78 del 23.06.2022 relativo all' approvazione del PEG 2022-2023.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13.10.2003 "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data";
- il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59";
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98"
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 45/89 e s.m.i." Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;

- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05.08.2002, n. 20 'Legge Finanziaria per l'anno 2002' e s.m.i.;
- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 179 – 18293 del 02.11.2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;
- l'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po – aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2021-2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021 del 20.12.2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottata con Deliberazioni n. 8 del 17.12.2015 e n. 3 del 14.12.2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- le modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" adottate con Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – "Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)";
- il D.P.G.R. 27.12.2021 n.14/R Regolamento Regionale recante "Disposizioni per l'implementazione del Deflusso ecologico";
- la Legge 24.12.1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitu' militari" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 22.11.2022 e del 15.12.2022, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte della Ditta Net-Energy S.r.l., con sede legale in Sampeyre, Borgata Calchesio n. 11.

Considerato che, valutate e controdedotte le succitate osservazioni ai motivi ostativi, questa Autorità competente ritiene che permangano tutti gli elementi ostativi emersi nel corso della Conferenza di Servizi del 15.12.2022 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto in esame non ha le caratteristiche di compatibilità ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.

152/06 e s.m.i., di Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., né il rilascio della Concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINANO

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di nuovo impianto idroelettrico e connesso impianto per produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) sul Torrente Fiutrusa, nel Comune di Pontechianale presentato in data 22.02.2022, con prot. n. 11752, dalla Ditta Net-Energy S.r.l., con sede legale in Sampeyre, Borgata Calchesio n. 11 sulla base delle motivazioni illustrate nel parere indicato nelle premesse di cui all'Allegato n. 1 che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;
2. **DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni (in sintesi Direttiva Derivazioni, Decreto Direttoriale STA n. 29/2017 art. 19, comma 1, lettere a), e) ed i) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 18, comma 1, lettere a), b), c), e), g) e h) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -, artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), **l'istanza congiunta di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6294 della Ditta NET-ENERGY S.r.l. e n. CN6295 del Comune di Pontechianale ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., presentata con Prot. n. 11756 del 22.02.2022;**
3. **DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata in data 22.02.2022, con prot. n. 11752, contestualmente alla succitata istanza di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di **RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
5. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 - Nota Prot. n. 10050 del 13.12.2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
- Allegato n. 2 - Nota Prot. ric. n. 73698 del 15.12.2022 del Settore Gestione Risorse del Territorio.
- Allegato n. 3 - Nota Prot. n. 00114416/2022 del 15.12.2022 - supporto tecnico-scientifico dell'ARPA.
- Allegato n. 4 - Nota Prot. ric. n. 3214 del 19.01.2023 osservazioni del proponente ai motivi sostanziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)
Risso Alessandro

Il Dirigente
(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)
Fantino Luciano